

I perioden 28.06 til 25.08 2021 kun drift op varmepumper

Status:

fremløb fra værk 55 grader celsius

produktion i perioden									
hovedmåler aflæst 25.08.2021				827,8	mwh				
hovedmåler aflæst 28.06.2021				772,6	mwh				
udsendt varme i perioden				55,2	mwh	eller	55200	kwh	
hovedmåler aflæst 25.08.2021				66023	kwh				
hovedmåler aflæst 28.06.2021				51763	kwh				
inkøbt el i perioden				14260	kwh	scop	3,870968		

Elpris fra sidste regning ( august 2021)

forbrug 6990 kwh

regningsbeløb kr. 14.503,90

moms -kr. 2.879,91

elafgift -kr. 6.263,04

vores elpris kr. 5.360,95 kr. 0,77 pr. kwh

pris pr produceret mwh kr. 97,12 ved en scop på 3,87

Dette er kun for en sommerperiode på 2 måneder hvor det i juli var meget varmt dvs vores brinetemperatur er meget høj

Produktionstal for 2020

året	996,5		
måler aflæsning 24.08.2020	4907,5		
måler aflæsning 24.08.2020	4277,7		
produktion i perioden	629,8	63,20 pct	af årsproduktionen

Produktionstal for 2019

året	998		
måler aflæsning 24.08.2019	3904,7		
måler aflæsning 24.08.2019	3283		
produktion i perioden	621,7	62,29 pct	af årsproduktionen

gennemsnit 2019 og 2020 62,75 pct af årsproduktionen